

JIS A 1211		CBR試験(室内貫入試験)						報告用紙		
調査名: 第二種改良土				試験日時: 令和5年11月30日						
備考:				立会者:						
養生:				試験者: 長塚 大地						
供試体の採取法、及び準備状態: プラント採取 7日間養生				試験条件: <del>水浸</del> ・非水浸						
I. 供試体の採取										
モールド NO.	6			含 水 比 の 測 定						
(湿潤試料+モールド)重量g	12456.9			湿潤試料重量+容器重量 WW	1470.6g					
モールド重量g	8573.5			乾燥試料重量+容器重量 DW	1154.6g					
湿潤試料重量g	3883.4			水の重量 Ww	316g					
モールド体積 V cm³	2208			容器重量 TW	245.5g					
湿潤密度 $\gamma_t$ g/cm³	1.75			乾土の重量 Ws	909.1g					
乾燥密度 $\gamma_d$ g/cm³	1.30			含水比 $w = Ww/Ws \times 100 = 34.76\%$						
			固形分 $ss = Ws/(Ww+Ws) \times 100 = 74.21\%$							
II. 吸水膨張試験 供試体の初めの高さ12.5cm										
吸 水 時 間 hr	1	2	4	8	24	48	72	96		
膨 張 量 mm										
膨 張 比 %										
III. 吸水後の供試体の乾燥密度 $\gamma'_d$ および含水比 $\omega'$ ※										
試料+モールド g	湿潤重量 g	膨張比 re%	供試体体積 $V(1+re/100)$ cm³	$\gamma'_t$ g/cm³	$\gamma'_d$ g/cm³	$\omega'$ %				
$\gamma'_d = \frac{100rd}{100+re} \quad \omega' = \frac{\gamma'_t(100+re)}{rd} - 100 = 100 \left( \frac{\gamma'_t}{\gamma'_d} - 1 \right)$										
IV. 貫入試験 ピストン断面積 : 19.625 cm²										
貫入量 mm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	7.5	10.0	12.5
荷重読み kg	19	40	66	91	114	140	226	328	421	—
V. 供試体表面より約3cm貫入部の含水比 ※										
$\begin{array}{cc} WW & DW \\ DW & TW \\ Ww & W's \end{array}$ $\omega = \% \quad ss = \%$										
VI. C B R										
標準荷重	2030 kg									
貫入強度	226.22 kg/cm²									
C B R	11.14 %									
(注) ※印は非水浸試験の場合は除く。										

試験名：第二種改良土

試験日：令和5年11月30日


試験者名：長塚 大地

1.試験結果

貫入量	ゲージの読み			貫入強度	備考
(mm)	左	右	平均	(kg/cm <sup>2</sup> )	
0.5	2.0	2.5	2.25	19.02	
1.0	4.5	5.0	4.75	40.17	
1.5	7.5	8.0	7.75	65.54	
2.0	10.5	11.0	10.75	90.91	
2.5	13.0	14.0	13.50	114.16	
3.0	16.0	17.0	16.50	139.54	
5.0	26.5	27.0	26.75	226.22	
7.5	38.5	39.0	38.75	327.70	
10.0	49.5	50.0	49.75	420.73	
12.5	—	—	—	—	

CBR=2.5mm(貫入強度)÷1370×100(%)= 8.33

CBR=5.0mm(貫入強度)÷2030×100(%)= 11.14



2.	5.0mm貫入強度	226.22	kg/cm <sup>2</sup>
3.	CBR	11.14	%

粒度分布測定

NO.3

試験名：第二種改良土

試験日： 令和5年11月30日

試験者名：長塚 大地

1.試験結果

目開き(mm)	a.篩+土(g)	b.篩(g)	c.土(g)	百分率(%)	累積率(%)
40.0	555.0	555.0	0	0	100.00
37.5	542.7	542.7	0.0	0.00	100.00
31.5	528.2	528.2	0.0	0.00	100.00
19.0	545.4	545.4	0.0	0.00	100.00
13.2	574.4	574.4	0.0	0.00	100.00
9.5	728.5	543.8	184.7	19.78	80.22
6.7	650.9	479.5	171.4	18.36	61.86
4.75	731.6	529.4	202.2	21.66	40.20
2.36	737.1	491.2	245.9	26.34	13.86
1.180	563.3	465.4	97.9	10.49	3.37
0.425	381.7	351.7	30.0	3.21	0.16
0.075	306.6	305.1	1.5	0.16	0
0.0	348.2	348.2	0.0	0	0
合計	—	—	933.6	100	100

(注)百分率C÷合計×100%

累積分率＝小計からの累

2.粒度分布曲線

