

試 験 成 績 表

令和 2 年 5 月 30 日

東京都八王子市鍵水570番地
株式会社 クレーベスト
T E L : 042-670-8166

記

試料名： 第二種改良土

試験項目：突き固めによる土の締固め試験

※試験結果は別紙のとおり。

JIS A 1210 JGS 0711		突固めによる土の締固め試験（測定）						
試料名：		第二種改良土		試験日時：		令和2年5月30日		
備考：				試験者：		渡辺 励		
供試体の採取法、及び準備状態：				プラント採取 7日間養生				
試験方法		B - c		土質名称				
資料の準備方法		乾燥法 湿潤法		ランマー質量 kg	2.5	モ ー ル ド	内径 cm	15
資料の使用方法		繰り返し法 非繰り返し法		落下の高さ cm	30		高さ ¹⁾ cm	12.5
含 水 比	資料分取後 w_0 %	—		突固め回数 回/層	55		容量 V cm ³	2209
	乾燥処理後 w_1 %	—		突固め層数 層	3		質量 $m_1^{2)}$ g	8706
測定 No.		1		2		3		
(資料+モールド) 質量 $m_2^{2)}$ g		11749.3		11939.7		12083		
湿潤密度 ρ_t g/cm ³		1.378		1.464		1.529		
平均含水比 w %		23.2		25.3		28.1		
乾燥密度 ρ_d g/cm ³		1.119		1.169		1.194		
含 水 比	試料と容器の質量 m_a g	1807.2		1821.3		1773.3		
	炉乾燥資料及び容器の質量 m_b g	1522.5		1458.5		1449.3		
	容器の質量 m_c g	290.5		24.1		292.8		
	含水比 w %	23.2		25.3		28.1		
測定 No.		4		5		6		
(資料+モールド) 質量 $m_2^{2)}$ g		12156.2		12243.4				
湿潤密度 ρ_t g/cm ³		1.562		1.602				
平均含水比 w %		31.5		38				
乾燥密度 ρ_d g/cm ³		1.188		1.161				
含 水 比	試料と容器の質量 m_a g	1976.6		1847.9				
	炉乾燥資料及び容器の質量 m_b g	1612.6		1419.7				
	容器の質量 m_c g	454.3		290.4				
	含水比 w %	31.5		38				
特記事項				1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さを差引く。 2) モールドの質量は底板を含む。 $\rho_d = \frac{\rho_t}{1 + w/100}$				

JIS A 1210 JGS 0711		突固めによる土の締固め試験（測定）								
試料名：		第二種改良土			試験日時：		令和2年5月30日			
備考：					試験者：		渡辺 励			
供試体の採取法、及び準備状態：				プラント採取 7日間養生						
試験方法		B - c		土質名称						
資料の準備方法		乾燥法 湿潤法		ランマー質量 kg	2.5	モ ー ル ド	内径 cm	15		
資料の使用方法		繰り返し法 非繰り返し法		落下の高さ cm	30		高さ ¹⁾ cm	12.5		
含水比	資料分取後w ₀ %	—		突固め回数 回/層	55		容量 V cm ³	2209		
	乾燥処理後w ₁ %	—		突固め層数 層	3		質量 m ₁ ²⁾ g	8706		
測定 No.		1		2		3		4	5	6
平均含水比 w %		23.2		25.3		28.1		31.5		38
乾燥密度 ρ _d g/cm ³		1.119		1.169		1.194		1.188		1.161
<div><div>乾燥密度 ρ_d g/cm³</div><div>含水比 w %</div></div>										
最大乾燥密度ρ _{dmax} g/cm3： 1.195					最適含水比w _{opt} %： 29					
特記事項					1) 内径15cmのモールドの場合はスパーサーディスクの高さを差引く。 ゼロ空気間隙曲線の計算式 <div>ρ_w ρ_{dsat} = ————— ρ_w/ρ_s + w/100</div>					